

Verwaltungsgemeinschaft



IGLING

Verwaltungsgemeinschaft

Igling

Landkreis Landsberg am Lech

Donnersbergstraße 1 86859 Igling

Telefon: 08248 / 9697 - 0

Telefax: 08248 / 9697 - 45

zurück an die Verwaltungsgemeinschaft Igling

Dichtheitsprüfprotokoll für neuerlegte Grundstücksentwässerungsleitungen

gem. DIN EN 1610 / ATV-DVMK-A 139 Prüfverfahren: - W - Wasserdruckprüfung

Bauvorhaben:

Straße:

Gemarkung:

_____ Fl. Nr.: _____

Eigentümer:

Anschrift:

Prüfverfahren Wasser:

Prüfzeit gem. DIN EN 1610 - **min. 30 Min-**

Leistungsabschnitt:

Leistungsabschnitt 1

Leistungsabschnitt 2

Leistungsabschnitt 3

Nennweite DN:

Rohrmaterial:

Leitungslänge:

Fülldauer bis zur Prüfung:

Prüfdauer:

Benetzte Rohroberfläche:

Zul. Wasserverlust *:

Wasserverlust Ist:

Die zulässige Wasserzugabemenge
n. DIN EN 1610 wurde überschritten:

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Tag der Prüfung:

Datum

Protokollführer:

Unterschrift

* Freispiegelleitung 0,15l/m², Freispiegelleitung + Schächte 0,20l/m², Schächte 0,40l/m²

Ort / Datum:

Unterschrift Firma

Ort / Datum:

Protokollführer / Sachkundiger

Dem Protokoll ist ein Strangschema über den Leitungsverlauf beizufügen!