



Hurlach



Igling



Obermeitingen

Verwaltungsgemeinschaft Igling

Landkreis Landsberg am Lech

Donnersbergstraße 1 86859 Igling

Telefon: 08248 / 9697 - 0

Telefax: 08248 / 9697 - 26

zurück an die Verwaltungsgemeinschaft Igling

Dichtheitsprüfprotokoll für neuerlegte Grundstücksentwässerungsleitungen

gem. DIN EN 1610 / ATV-DVMK-A 139 Prüfverfahren: - W - Wasserdruckprüfung

Bauvorhaben: _____

Straße: _____

Gemarkung: _____

Fl. Nr.: _____

Eigentümer: _____

Anschrift: _____

Prüfverfahren Wasser:

Prüfzeit gem. DIN EN 1610 - **min. 30 Min-**

Leitungsabschnitt:

Leitungsabschnitt 1

Leitungsabschnitt 2

Leitungsabschnitt 3

Nennweite DN:

--	--	--

Rohrmaterial:

--	--	--

Leitungslänge:

--	--	--

Fülldauer bis zur Prüfung:

--	--	--

Prüfdauer:

--	--	--

Benetzte Rohroberfläche:

--	--	--

Zul. Wasserverlust *:

--	--	--

Wasserverlust Ist:

--	--	--

Die zulässige Wasserzugabemenge
n. DIN EN 1610 wurde überschritten:

Ja / Nein

Ja / Nein

Ja / Nein

Tag der Prüfung:

--

Datum

Protokollführer:

--

Unterschrift

* Freispiegelleitung 0,15l/m², Freispiegelleitung + Schächte 0,20l/m², Schächte 0,40l/m²

Ort / Datum:

--

Unterschrift Firma

Ort / Datum:

--

Protokollführer / Sachkundiger

Dem Protokoll ist ein Strangschema über den Leitungsverlauf beizufügen!